



PRÜFBERICHT

Nr. 9659 /21 vom 17.11.2021

Prüfung von Bodenbelägen Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51097: 1992-11 Nassbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Auftraggeber: Ceramiche Refin S.p.A.
Anschrift: Via 1° Maggio, 22 - Salvaterra -, 42013 Casalgrande (RE), Italien
Auftragsdatum: 08.11.2021
Probenahme: Auftraggeber; Formatierung: PK&S
Prüfgegenstand: *) Keramische Platte Gruppe Bla UGL, Serie AFFRESCATI R., Format 60x60 cm, 1. Sorte
*) Angabe lt. Auftraggeber
Oberflächengestaltung: leicht strukturiert
Produktnorm: *) EN 14411 / ISO 13006 - Anhang G, Gruppe Bla UGL
Eingang des Prüfgegenstands: 15.11.2021
Probennummer: 21/093
Fugenbreite des geprüften Bodenbelags: -
Prüfdatum: 17.11.2021

PRÜFERGEBNIS:

1. Mittlerer Neigungswinkel: 18°
2. Bewertungsgruppe: A + B

Zuordnung der Bewertungsgruppen:

Mittlerer Neigungswinkel: $\geq 12^\circ$ A
Mittlerer Neigungswinkel: $\geq 18^\circ$ B
Mittlerer Neigungswinkel: $\geq 24^\circ$ C



Klaus Rapp

Klaus Rapp

Seite 1 von 1

